



Kurzbericht



Dat Schipp – Ferienwohnungen

Dat Schipp Ferienwohnungen

Anschrift

Hollwert 27a und b
26316 Varel / Dangast

Kontaktdaten

Tel.: 0172 / 4391304
E-Mail: stefan.cibis@icloud.com
Web: www.dat-schipp.de

Prüfergebnis

Das Ferienhaus **Dat Schipp Ferienwohnungen** wurde am 18. April 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2018 bis September 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse: Ferienwohnung Steuerbord					
Eingang	✓	✓	-	-	Türschwelle 2,5 cm hoch
Rampe am Eingang	✓	✓	✓	✓	
Schlafräum I	-	-	-	-	Schmalste Durchgangsbreite 55 cm, Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Schlafräum II	-	-	-	-	Schmalste Durchgangsbreite 55 cm, Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Küche	✓	-	✓	-	Esstisch nicht unterfahrbar
Wohnzimmer	✓	✓	✓	✓	
Gästebad	✓	-	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm, keine Haltegriffe am WC vorhanden
Bad für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsfläche in der Dusche kleiner als 120 cm x 120 cm, Waschbecken nicht unterfahrbar









 					Bemerkungen
Teilergebnisse: Ferienwohnung Backbord					
Eingang	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm, Türschwelle 2,8 cm
Schlafräum I	✓	-	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Küche	✓	✓	✓	✓	
Wohnzimmer	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Bad für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm WC von links nicht anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Ein Parkplatz ist direkt am Ferienhaus vorhanden (Stellplatzgröße: 370 cm x 600 cm, Entfernung zum Eingang: 12 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zu den Eingängen der Ferienwohnungen Backbord und Steuerbord.
- Alle erhobenen Türen sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Gästebad in der Fewo Steuerbord mit 82 cm).
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume der Ferienwohnungen sind ebenerdig erreichbar.

Ferienwohnung Backbord

- Der Eingang ist stufenlos erreichbar (Höhe der Türschwelle: 2,8 cm).
- In der Küche beträgt die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 350 cm x 500 cm.
- Der Esstisch ist unterfahrbar, Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.

Schlafraum I (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 89 cm x 269 cm, links neben dem Bett 41 cm x 200 cm, rechts 89 cm x 200 cm.
- Die Höhe der Matratze beträgt 47 cm.

Sanitärraum

- Die Tür ist 94 cm breit und öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür 107 cm x 143 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 210 cm x 100 cm,
 - rechts neben dem WC 148 cm x 55 cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Rechts am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden, links gibt es keinen Griff.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 125 cm x 100 cm.



- Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.

Ferienwohnung Steuerbord

- Der Eingang ist stufenlos erreichbar (Höhe der Türschwelle: 2,5 cm).
- Die Ferienwohnung Steuerbord ist über eine 6 Meter lange, gepflasterte Rampe mit 6 % max. Längsneigung erreichbar.
- In der Küche ist die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 400 cm x 600 cm groß.
- Esstisch, Spüle, Herd und Arbeitsflächen sind nicht unterfahrbar.

Schlafräum I (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 55 cm x 400 cm, links neben dem Bett 120 cm x 200 cm, rechts 85 cm x 200 cm.
- Die Höhe der Matratze beträgt 53 cm.

Schlafräum II (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 55 cm x 400 cm, links neben dem Bett 87 cm x 183 cm, rechts 123 cm x 183 cm.
- Die Höhe der Matratze beträgt 45 cm.

Gästebad

- Die Tür ist 82 cm breit und öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür 125 cm x 145 cm,
 - vor dem Waschbecken 240 cm x 83 cm,
 - vor dem WC 79 cm x 205 cm,
 - rechts neben dem WC 145 cm x 54 cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 80 cm x 100 cm.
- Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.



Sanitärraum

- Die Tür ist 94 cm breit und öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür und vor dem Waschbecken mind. 150 cm x 150 cm,
 - vor dem WC 132 cm x 170 cm,
 - links neben dem WC 150 cm x 55 cm, rechts 170 cm x 55 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 100 cm x 144 cm.
- Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- In allen erhobenen Schlafräumen ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- WLAN wird in den Wohnungen angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Weg vom Parkplatz zu den Eingängen hat eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge zu beiden Ferienwohnungen sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.